

2021年2月9日

16:00

各位

盛岡ガス株式会社

当社業務用車両からの火災発生に関するお詫びとお知らせ

2月8日(月)、午前10時45分頃、盛岡市内のコンビニエンスストア駐車場において、当社業務用軽貨物車両から火災が発生いたしました。着火した積載物を車外に引き出していたところ、コンビニエンスストア従業員様のご協力による迅速な消火活動と、緊急出動してくださった消防及び警察機関各位により、同11時に鎮圧することができました。

この火災により、コンビニエンスストア様並びにご来店のお客様、周辺住民の皆様にご迷惑とご心配をおかけいたしまして、深くお詫び申し上げます。

この火災による人的被害、周辺への延焼等の被害はありませんでした。

火災は、車載工具として積載していたハンディー型トーチバーナーが、何らかの原因で誤って着火してしまい、延焼に至ったものと推測されております。

今回の火災発生を真摯に受け止め、再発防止に向けた適切な措置を講じてまいります。

以上